

Verejný obstarávateľ: Obec Čierny Brod

Názov zákazky: **Multifunkčné ihrisko - novostavba v obci Čierny Brod**

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

Dňa 31.01.2022 verejný obstarávateľ obdržal od uchádzača nasledovnú žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov:

- 1. Vo výkresovej dokumentácii REZ PODLOŽIA a REZ B-B, REZ C-C je uvedené, že povrch má byť umelý trávnik v.20mm, avšak v Technickej správe a vo Výkaze výmer sa uvádza EPDM povrch. Aký povrch má uchádzač oceniť?*
- 2. Vo výkaze výmer je uvedený EPDM povrch hr.12mm (položka č.30), avšak montáž EPDM povrchu je hr. 10mm (položka č.33). Certifikovaný multifunkčný EPDM povrch na báze polyuretánu má hr.10mm. Žiadame o zosúladenie a nápravu.*
- 3. Množstvo športového povrchu a pružnej podložky (položky č. 30 – 33) nekorešponduje s množstvom podložia a ani s projektovou dokumentáciou (položky č.22 - 29). Žiadame o zosúladenie.*

Na základe uvedených otázok boli vykonané úpravy výkazu výmer a technickej správy tak, ako je to uvedené v upravených dokumentoch - výkaz výmer a technická správa. Na základe vyššie uvedenej zmeny zo dňa 7.2.2022 sa lehota na predkladanie ponúk predlžuje na dátum: 14.02.2022. Všetky zmeny a doplnenia boli riadne zverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa.

V Nových Zámkoch, dňa 7.2.2022

Mgr. Tibor Pénzeš, v.r.

Osoba poverená obstarávaním