



LEGENDA:

- Trasa navrhovaných VNK - VN zemných káblov
- - - Navrhované VNK v chráničkách
- - - Navrhované VNK v chráničkách- mikrotunelovanie
- - - VN zemný kábel zameraný
- - - VN vzdušné vedenie zostávajúce
- - - VN vzdušné vedenie na demontáž
- VN resp. NN stĺp JB - jednoduchý betónový na demontáž
- jestvujúci VN stĺp OPS - oceľový priehradový stožiar
- jestvujúci NN stĺp DB - zostávajúci
- NN stĺp JB - vymenený na pôvodnom mieste
- svietidlo VO - dem. a znovu montáž na PB č.1,2,4 a 6
- - - NN zemný kábel - jestvujúci zameraný
- - - NN zemný kábel - jestvujúci z NISu
- - - NN zemný kábel - navrhovaný SPP-RE
- - - NN vzdušné vedenie na rekonštrukciu
- - - NN vzdušné vedenie rekonštrukcia-nová trasa
- - - NN vzdušné vedenie na demontáž definitívnu
- - - VO izol. vzdušné ved. na demontáž a znovu montáž
- - - VO izol. vzdušné vedenie zostávajúce
- RE nový pre OM 450 - 1ks
- VRIS1K- nová na PB č.1 - 2ks
- - - STL plynovod - zameraný
- - - Vodovod - zameraný
- - - DP- domový prípojku 4-vodičovú vymeniť za nový ZK na PB č.5
- - - Trasa navrhovaného NN zemného kábla
- - - NN zemný kábel - jestvujúci zameraný
- - - NN zemný kábel - jestvujúci z NISu
- - - NN zemný kábel - navrhovaný SPP-RE
- - - NN vzdušné vedenie na rekonštrukciu
- - - NN vzdušné vedenie rekonštrukcia-nová trasa
- - - NN vzdušné vedenie na demontáž definitívnu
- - - VO izol. vzdušné ved. na demontáž a znovu montáž
- - - VO izol. vzdušné vedenie zostávajúce
- RE nový pre OM 450 - 1ks
- VRIS1K- nová na PB č.1 - 2ks
- - - STL plynovod - zameraný
- - - Vodovod - zameraný
- - - DP- domový prípojku 4-vodičovú vymeniť za nový ZK na PB č.5

PRED REALIZÁCIU ZEMNÝCH PRÁČ, INVESTOR SPOLU S DODÁVATEĽOM STAVBY ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ V BLÍZKOSTI INŽ. SIETI REALIZOVÁJ ZEMNÉ PRÁCE RUČNE!
 NÁMRAZOVÁ OBLASŤ I-O. MONTÁŽ NNV NFA2X 4X95 - REALIZOVAŤ PODĽA MONTÁŽNYCH TABULIEK V PRÍLOHE PD!

Zodpovedný projektant:	Ing. Marián Šabík	
Kontroloval:	Ing. Vladimír Čurgali	
Miesto stavby/ Kataster:	Čierny Brod/ Čierny Brod	
Investor/objednávateľ:	Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava	
Stavba:	DS_Čierny Brod, TS0804-004, TS, NNV	
Súbor/Objekt:	SO 01. VN kábelové vedenia s ÚOK	SO 05. Transformačná stanica - stavebná časť
	SO 02. VN vzdušné vedenie	SO 06. Verejné osvetlenie
	SO 03. NN kábelové vedenia	PS 01. Transformačná stanica - technológia
	SO 04. NN vzdušné vedenie	
Obsah:	Situácia SO 01 až SO 06	
Číslo zákazky:	Dátum:	Revízia:
L13.0969.22.0003	01/2024	03
Mierka:	Formát:	Stupeň:
M 1:500	5x44	PKRS
Sada č.:	Výkres č.:	
1	2	

